

Messprotokoll

Periodische hygienische / Technische Überprüfung der Raumlufttechnischen Anlagen / 3. Filterstufe gemäß DIN 1946 Teil 4

Krankenhaus:

Ärztehaus Kirschau / Praxis Dr. med. Gebhardt

Bestell.Nr.: 4500258450 / 05.06.2014 / Auftr. Nr. 655800275

Prüfort:

- Filterwechsel 3. Filterstufe in OP Säle 1 + 2 / OP Nebenräume

- Hygienekontrolle OP Säle 1 + 2 / OP Nebenräume gemäß DIN 1946-4

Prüfdatum:

08.08.2014

Zusammenfassung des Messprotokolls:

Die Technische Überprüfung und Hygienekontrolle RLT-Anlagen 3. Filterstufe hat ergeben, daß die gemessenen Partikelzahlen sowie die Messergebnisse der Luftkeimkonzentrationsmessung siehe Laborbericht) unterhalb der nach 1946-4 (1999-03) DIN veröffentlichten Werte liegen.

Eine Bestätigung sind die erzielten Ergebnisse des fachgerechten absoluter Dichtheit und leckagefreier Ausführung der Einbaus, eingesetzten HEPA / Schwebstoff Filterzellen / Klasse H13.

Die o.g. Operationssäle / OP Nebenräume können aus Hygienischer / Lüftungstechnischer Sicht uneingeschränkt benutzt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Reinluft-Dresden

reimluft DRESCHN

Lugturmstraße 5e · 01809 Heidenau Tel.: 03529 513181 · Fax: 03529 513184 www.reinluft-dresden.de

K. Morgenstern

Anlagen:

- Filtermessprotokolle

- Zuluft-Geschwindigkeitsmessprotokolle - Luftströmungsrichtungen

- Kalibrierunterlagen Messgeräte

- Bakteriologische Untersuchung

- Qualifizierung Personal

Reinluft-Dresden

www.reinluft-dresden.de

IBAN: DE11850503004200922563 / BIC: OSDDDE81XXX